

PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

Performance Assessment Report

FTI Fasad Teknoloji Merkezi / NB 2547 No'lu AB Onaylanmış Kuruluşu
FTI Façade Testing Institute / EU Notified Body: NB 2547

Belge No / Document No

170.03.1 / 2021



Façade Testing Institute

Üreticinin Adı ve Adresi / Manufacturer's Name & Address: KLEIDCO Yapı Sist. San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No:14/1 Bahçelievler / İSTANBUL / TÜRKİYE

Ürün Tipi Kimlik Kodu / Identification Code of the Product Type: UNIQUE Slide Sürme Doğrama Kapı Sistemi

İlgili Ürün Standardı: EN 14351-1:2006+A2:2016
Relevant Product Standard:

FTI Proje No: 2021.1314
FTI Project No:

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulaması Sistemi: Sistem 3
System of Assessment and Verification of Constancy of Performance:

Genel Değerlendirme / General Assessment:

KLEIDCO Yapı Sist. San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait UNIQUE Slide Sürme Doğrama Kapı Sistemi ürünü;

- Hava geçirgenlik performansı, EN 12207 standardına göre Sınıf 4 olarak sınıflandırılmıştır.
- Su sızdırmazlık performansı, EN 12208 standardına göre Sınıf 9A olarak sınıflandırılmıştır.
- Rüzgar yüküne dayanım performansı, EN 12210 standardına göre Sınıf B4 olarak sınıflandırılmıştır.
- Güvenlik tertibatlarının yük taşıma kapasitesine yönelik performansı, EN 14351-1:2006+A2 standardına göre 350 N ile test edilmiş ve başarılmıştır.

Yukarıda tanımlanan testler ile bu testlere ait sonuçlar 020.1536.1 / 2021 nolu deney raporu ile yayınlanmıştır.

Burada tanımlanan sonuçlar ve raporlar, belirtilen ürüne ait tip testleri beyanında kullanılabilir.

Bu belge, NB 2547 no'lu AB Onaylanmış Kuruluşu FTI Fasad Teknoloji Merkezi tarafından 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak verilmiştir. Değerlendirme, yalnızca tanımlanan ürün için, belirtilen rapor sonuçları ile birlikte geçerlidir.

This document is issued by FTI Façade Testing Institute - European Union Notified Body Nr.2547 according to the Construction Products Regulation 305/2011/EU. The assessment is valid only for described product with the results in specified reports.



Mühür / Seal Tarih / Date of Issue
05.02.2021

NB 2547 no'lu AB Onaylanmış Kuruluşu Adına / on behalf of EU NB 2547
Onaylanmış Kuruluş Direktif Yöneticisi / Directive Manager of Notified Body

M. SEYHAN

Fti Fasad Teknoloji Merkezi / Fti Façade Testing Institute
Çakıl Mahallesi Şehit Teğmen Tamer Aydın Sok. No: 76/2 34540 Çatalca / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 212 776 42 25 Fax: +90 212 776 40 58-59
mail: info@fti-europe.com